



АДМИНИСТРАЦИЯ  
Муромского сельского поселения  
Белогорского района  
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 г.

с. Муромское

№ 45

Об утверждении Плана улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории Муромского сельского поселения на 2022-2024 годы и Правил учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Муромского сельского поселения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Муромского сельского поселения, Уставом муниципального образования Муромское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории Муромского сельского поселения, администрация Муромского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Муромского сельского поселения на 2022-2024 годы (приложение № 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Муромского сельского поселения (приложение № 2).

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, рекомендовать:

- уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния;

- определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

- принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

- оборудовать все источники противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «Свод Правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», раздел «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

- принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

- в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить

информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

4. Довести данное Постановление до всех заинтересованных лиц.

5. Настоящее постановление обнародовать на официальной странице муниципального образования Белогорский район на портале Правительства Республики Крым в разделе «Муниципальные образования района Муромское сельское поселение» ([belogorskiy.rk.gov.ru](http://belogorskiy.rk.gov.ru)), на сайте администрации Муромского сельского поселения <http://Муромское.рф/>, на информационном стенде в здании администрации Муромского сельского поселения Белогорского района Республики Крым по адресу: ул. Центральная, 1, с. Муромское.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Муромского сельского совета -  
глава администрации Муромского сельского поселения

А.Х.Хамитов

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации  
Муромского сельского поселения  
от 31.03.2022 г. № 45

**План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Муромского сельского поселения на 2022-2024 годы**

<b>№ п/п</b>	<b>Планируемые мероприятия</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Срок исполнения</b>
1	Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения	Комиссия по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Муромского сельского поселения	Июнь – июль 2022 года
2	Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности	Администрация Муромского сельского поселения, представитель Пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым (по согласованию)»	Июнь-июль 2022 года
3	Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов	Белогорский филиал ГУП РК «Вода Крыма», представитель Пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым (по согласованию), Администрация Муромского сельского поселения	Ежегодно (в апреле и мае месяце)
4	Проведение испытаний водонапорных сетей населенных пунктов Муромского сельского поселения на водоотдачу	Белогорский филиал ГУП РК «Вода Крыма», представитель Пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «1 пожарно-	Ежегодно (в апреле и сентябре месяце)

		спасательного отряда ФПС по Республике Крым (по согласованию), администрация Муромского сельского поселения	
5	Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, кранов на водонапорных башнях), а также при строительстве и реконструкции водопроводных сетей обязательная установка пожарных гидрантов	Белогорский филиал ГУП РК «Вода Крыма», Администрация Муромского сельского поселения	ежегодно
6	Проведение работ по установке и восполнению утраченных светоотражающих указателей пожарных гидрантов	Администрация Муромского сельского поселения	ежегодно
7	Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды	Белогорский филиал ГУП РК «Вода Крыма», Администрация Муромского сельского поселения	ежегодно
8	Направление руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности рекомендаций о необходимости проведения проверок соответствия нормам пожарной безопасности источников противопожарного водоснабжения и инвентаря.	Администрация Муромского сельского поселения	Ежегодно (апрель-май)

Приложение № 2  
к Постановлению Администрации  
Муромского сельского поселения  
от 31.03.2022 г. № 45

**Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на  
территории Муромского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования Муромское сельское поселение Белогорского района Республики Крым и обязательны для исполнения всеми руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения, имеющих источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут учреждения и организации, в ведении которых они находятся.

4. Пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам  
противопожарного водоснабжения**

1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и площадкой, обеспечивающей свободный разворот пожарной техники. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их

люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

5. 9. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

### **3.Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения**

1. Предприятия, организации обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с пожарно-спасательной частью № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их владельцы совместно с представителем Пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.

5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

6. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

### **4.Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением председателя Муромского сельского совета - главы администрации Муромского сельского поселения

создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, владельцы источников противопожарного водоснабжения.

4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

## **5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения**

1. Лица, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с Федеральной противопожарной службой.

2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, лица, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Муромского сельского поселения и пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

## **6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях**

1. Ежегодно в октябре-ноябре лица, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения, производят подготовку противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.